



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku



ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, tel. (85) 749 72 00, fax (85) 749 72 09
e-mail: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl, <http://wupbialystok.praca.gov.pl>

Białystok 12.05.2017 r.

DA.2100-2-1/17

Zamawiający:
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
Fax 85 74 97 209
sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu komputerowego

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1:

„Zamawiający wymaga aby w pozycji 2 (komputer stacjonarny + system operacyjny) maksymalna długość najkrótszego boku wynosiła 100mm. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komputera którego najkrótszy bok ma długość 102mm?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie komputera którego najkrótszy bok ma długość 102mm.

Pytanie 2:

Ad 4. OPZ UPS RM

UPS w architekturze Online charakteryzują się brakiem czasu przełączania na baterię. W związku z tym prosimy o usunięcie zapisu:

„Typowy czas przełączania na baterię : maksymalnie 4 ms”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dokona zmian w pozycji 4 określającej maksymalny czasu przełączania na baterię wynoszący 4 ms.

Pytanie 3:

Ad.2.OPZ Komputery SFF

Prosimy o dopuszczenie mocy zasilacza do 300W

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dokona zmian w pozycji 2 określającej maksymalną moc zasilacza jako 250W.

AJ

Jarosław Sadowski
Wicedyrektor
ds. Rynku Pracy

