



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku



ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, tel. (85) 749 72 00, fax (85) 749
72 09

e-mail: sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl,
<http://wupbialystok.praca.gov.pl>

DA.3211-2/19

Białystok, dnia 06.08.2019 r.

Zamawiający:

Województwo Podlaskie
Wojewódzki Urząd Pracy
w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl
Faks 85 74 97 209

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający, informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku gdy „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły 3 oferty.

Oferta nr 1 złożona przez Klimart Sp. z o.o., ul. Warsztatowa 1D, 15-637 Białystok podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Oferta złożona przez Wykonawcę nie jest zgodna z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał aby w przypadku jednostek wewnętrznych maksymalna moc chłodzenia wynosiła 29W w ofercie Wykonawca przedstawił jednostkę FXAQ25A która zgodnie z dołączoną dokumentacją posiada moc chłodzenia 30W i przekracza parametr wymagany przez Zamawiającego i nie jest zgodne z zapisami SIWZ. Mając na uwadze powyższe oferta Wykonawcy – Klimart Sp. z o.o., ul. Warsztatowa 1D, 15-637 Białystok zostaje odrzucona na podstawie art.89 ust 1 pkt 2.

Oferta nr 2 złożona przez konsorcjum: CENTOSO Marek Zubrycki, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz Inwestycje Technologie Badania Polska Robert Grygo, ul. Elektryczna 1/3/216, 15-080 Białystok podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Pzp jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Oferta złożona przez Wykonawcę nie jest zgodna z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał aby w przypadku jednostek wewnętrznych maksymalna moc chłodzenia wynosiła 29W w ofercie Wykonawca przedstawił jednostkę FXAQ25A która zgodnie z dołączoną dokumentacją posiada moc chłodzenia 30W i przekracza parametr wymagany przez Zamawiającego i nie jest zgodne z zapisami SIWZ. Mając na uwadze powyższe oferta Wykonawcy – konsorcjum: CENTOSO Marek Zubrycki, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz Inwestycje Technologie Badania Polska Robert Grygo, ul. Elektryczna 1/3/216, 15-080 Białystok zostaje odrzucona na podstawie art.89 ust 1 pkt 2

Oferta nr 3 złożona przez Marek Danilczuk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Remontowe „Felix”, ul. Szosa Knyszyńska, 15-694 Białystok - Fasty podlega odrzuceniu na podstawie ustawy Pzp jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Oferta złożona przez Wykonawcę nie jest zgodna z treścią SIWZ. Zamawiający wymagał aby w przypadku jednostek wewnętrznych maksymalna moc chłodzenia wynosiła 29W w ofercie Wykonawca przedstawił jednostkę FXAQ25A która zgodnie z dołączoną dokumentacją posiada moc chłodzenia 30W i przekracza parametr wymagany przez Zamawiającego i nie jest zgodne z zapisami SIWZ. Ponadto w przypadku jednostki zewnętrznej (nowa część) 13,5kW Wykonawca zaproponował model RXYSCQ5TV1 gdzie EER min(EUROVENT) wynosi 3,29 a Zamawiający wymagał 3,70, tak więc parametr oferowany przez Wykonawcę jest niższy od wymaganego przez Zamawiającego i nie jest zgodny z zapisami SIWZ. Mając na uwadze powyższe oferta Wykonawcy-Marek Danilczuk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Remontowe „Felix”, ul. Szosa Knyszyńska, 15-694 Białystok - Fasty zostaje odrzucona na podstawie art.89 ust 1 pkt 2

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

AJ

Janina Mironowicz
Dyrektor
Wojewódzki Urząd Pracy
w Białymstoku

