



# WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku

ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, tel. (85) 749 72 00, fax (85) 749 72 09  
e-mail: [sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl](mailto:sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl), <http://wupbialystok.praca.gov.pl>



DA.262.3.1.2020

Białystok, dnia 20.03.2020 r.

## **Zamawiający:**

Województwo Podlaskie  
Wojewódzki Urząd Pracy  
w Białymstoku  
ul. Pogodna 22  
15-354 Białystok  
[sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl](mailto:sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl)

## **Wykonawcy**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w przedmiotowym postępowaniu:

### **Pytanie 1:**

Czy sterownik centralny, który musi obsłużyć projektowane urządzenia z II etapu i zamontowane urządzenia z I etapu inwestycji, wchodzi w zakres wykonania instalacji?  
Nie został on uwzględniony ani w projekcie ani w przedmiarze robót.

### **Odpowiedź:**

Tak. Sterownik centralny wchodzi w zakres wykonania instalacji.  
Sterownik został uwzględniony w Projekcie wykonawczym instalacji klimatyzacyjnej w Opisie technicznym (str. 3) w ust. 3 Etapowanie robót, myślą trzeci, który brzmi: „Montaż sterownika centralnego do wszystkich jednostek ujętych w I i II etapie” oraz w Przedmiarze robót w pkt 2.1.1.

**Hubert Ostapowicz**  
**Wicedyrektor**  
**ds. Europejskiego Funduszu Społecznego**